

Број:5.2.-13460  
Дана:21.05.2015.

Предмет: Одговор на питање - појашњење потенцијалног понуђача упућен путем електронске поште (maila) дана 19.05.2015. за јавну набавку мале вредности услуга –Пилот пројекат даљинског читавања водомера, број 15/15.

Дана 19.05.2015. у 08,40 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питања - везана за јавну набавку мале вредности услуга – Пилот пројекат даљинског читавања водомера, број 15/15. Наручилац је дана 19.05.2015. године у 14,09 часова електронским путем потврдио пријем питања.

Питања - појашњења у 08,40 часова:

Поштовани,

У вези горе наведене јавне набавке молимо вас следеће одговоре:

1. Тип водомера
2. Комуникацијски излаз водомера
  - Радио
  - Импулси
  - Да ли је постојећи водомер прилагођен за импулсе
3. Међусобна удаљеност водомера и дубина на којој су водомери уграђени

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012), Наручилац даје у законском року одговоре на постављена питања.

1. Тип водомера не утиче на предметну набавку а у конкретном случају је тип полусуви.
2. Не постоји комуникацијски излаз, зато се тражи испорука Sensus Scout-а који је радио предајник/пријемник. Јесте прилагођен за импулсе.
3. Водомери се налазе у једној улици на просечној удаљености од пар десетина метара један од другог. Водомери су уграђени сходно стандардима струке на дубини од око 1м.

С поштовањем

JKP „Водовод и канализација“ Нови Сад  
Комисија за јавне набавке