

Број:5.2-23541
Дана: 07.09.2017.

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем електронске поште (e-maila) дана 05.09.2017. године за јавну набавку добара – **Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у СФС (комплет)**, отворени поступак, број **22/17-С**.

Дана 05.09.2017. у 12,03 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање - везано за јавну набавку добара – **Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9 у СФС (комплет)**, отворени поступак, број **22/17-С**. Наручилац је дана 05.09.2017. године у 12,13 часова електронским путем потврдио пријем питања.

Питање од 05.09.2017.

Поштована,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) тражимо додатна појашњења у конкурсној документацији – четири питања у вези јавне набавке бр 22/17-С чији је предмет Набавка и уградња затварача и актуатора за филтерска поља 3 и 9.

1. Молимо вас да наведете техничке детаље за електромоторне погоне вентила (напон, IPxx заштита, on/off или регулација, врста сигнала...)
2. Да ли за DN600 можете дати дужи рок испоруке?
3. Да ли се ради о центрчним лептирима са сендвич/wafer/ уградњом?
4. Да ли лептир вентили треба да буду за питку воду (WRAS, ACS...).

Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) потврдите пријем електронске поште

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављена питања.

Одговор:

1. У спецификацији је наведено да су лептирасти затварачи погоњени са пнеуматским актуаторима, значи нису електромоторни погони. На пет (5) актуатора се налазе само давачи крајњих положаја (on/off), а на једном актуатору се налази позиционер. Сви сигнали се воде на PLC.
2. Не можемо дати дужи рок за затвараче DN600 због другог уговора, а то су Радови на санацији филтерских поља. Набавка и радови за оба уговора изводиће се паралелно.
3. Да, облик тела вентила је wafer, тј. ради се о међуприрубничким вентилима како је и наведено у техничкој спецификацији.

4. Овде се ради о замени свих затварача на филтерском пољу. Иако поједини затварачи нису увек у контакту са питком водом (на аерисаној води, првом филтрату....) у против струјном кретању воде када се филтер зауставља, пере, дезинфикује, тада долазе у контакт са питком водом. **Тако да затварачи – вентили треба да буду за питку воду.**

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке