



Број:5.2-34902
Дана: 29.12.2017.

Предмет: Одговори на питања - појашњења потенцијалног понуђача упућеног путем електронске поште (e-maila) дана 27.12.2017. године за јавну набавку мале вредности добара – **Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, број јнмв 86/17.**

Дана 27.12.2017. у 09:19 часова потенцијални понуђач је упутио путем електронске поште питање - везано за јавну набавку мале вредности добара – **Набавка и пуштање у рад опреме за даљинско праћење параметара трафо станица, број јнмв 86/17.** Наручилац је дана 27.12.2017. године у 10,19 часова електронским путем потврдио пријем питања.

Питање од 27.12.2017. године

Poštovani,
обраћамо вам се, као потенцијални понудилац, са Захтевом за појашњењима и вежи припреманја понуде за јавну набавку мале вредности бр.86/17.

У ваљем одговору Број :5.2-34332 од 25.12.2017.god.

На одговор број 3 за ЈН 86/17 где наводите да понудјач има минимум једног запосленог/раднo ангазовано лице за рад у актуелној верзији Zenon SCADA софтвера, да ли то подразумева да понудјач треба да има минимум једног запосленог/раднo ангазовано лице за рад у верзији V.7.50 и V.7.60 или само у једној од ове две (посто су обе актуелне).

Molim Vas da nam u skladu sa članom 20, stav 6 ZJN potvrdite prijem ovog pitanja, odnosno, електронске поште (e-mail).

Сходно одредбама члана 63. Став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац даје у законском року одговор на постављена питања.

Одговор:

Као што је дато у спецификацији набавке (рб. 5.3), односи се на програмски пакет тренутне актуелне верзије Инвеститора. Тренутна актуелна верзија је V 7.2.
Прихватљиво је да понуђач има минимално једно запослено/раднo ангазовано лице оспособљено за рад у тој верзији или новијој (на тржишту су актуелне верзије произвођача V 7.50 / V 7.60).

С поштовањем,

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад
Комисија за јавне набавке